

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9592	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL6	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0500 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負責人：久疆投資股份有限公司

(四)所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9593	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL7	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0501 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負責人：久疆投資股份有限公司

(四)所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9594	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL8	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0502 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9595	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL9	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0503 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 18 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 18 日起至 115 年 7 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-9596	設 備 名 稱	耐 燃 電 纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國 產
型 號	HT-FR-CL10	耐 火 試 驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額 定 電 壓 (Vac)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心 以上，4 心 以下
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0504 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 18 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 18 日起至 115 年 7 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9597	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL11	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0505 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 18 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 18 日起至 115 年 7 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9598	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL12	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600V~6.6kV	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0506 型式認可書註銷。



消防器具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國112年12月25日

發文字號：112年中消技字第235901號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年12月25日起至117年12月24日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11201	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CL13	耐 火 試 驗 溫度(°C)/時間(min)	840/30
額 定 電 壓 (V A C)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22 mm ² 以上，未滿 100 mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心以上，7 心以下
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-95120	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV4	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0510 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-95121	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV5	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0511 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-95122	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV6	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0512 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10103	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV8	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0572 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 3 月 26 日

四、認可有效期限：自 111 年 3 月 26 日起至 116 年 3 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-B10101	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV9	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 1 月 22 日核發之證書編號 CFS-A111-0119 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10104	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV10	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0573 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10105	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV11	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0574 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10106	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV12	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上，3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0575 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10107	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV13	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，5 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0576 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負責人：久疆投資股份有限公司

(四)所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

二、認可依據：消防法第12條

三、初次認證日期：106年11月24日

四、認可有效期限：自111年11月24日起至116年11月23日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A106005	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV14	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上，3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部101年11月14日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1m以內標示1次。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9589	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL1	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0497 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負責人：久疆投資股份有限公司

(四)所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 28 日

四、認可有效期限：自 110 年 3 月 28 日起至 115 年 3 月 27 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9557	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL2	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五)原本會 110 年 3 月 16 日核發之證書編號 CFS-A110-0178 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 21 日

四、認可有效期限：自 110 年 3 月 21 日起至 115 年 3 月 20 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9558	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL3	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 3 月 16 日核發之證書編號 CFS-A110-0179 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9590	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL4	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0498 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-9591	設 備 名 稱	耐 燃 電 纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國 產
型 號	HT-FR-CL5	耐 火 試 驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (Vac)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心以上，4 心以下
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0499 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國112年12月25日

發文字號：112年中消技字第236001號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年12月25日起至117年12月24日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11202	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CL14	耐 火 試 驗 溫度(°C)/時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (V A C)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22 mm ² 以上，未滿 100 mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心以上，7 心以下
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9599	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV1	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0507 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-96100	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV2	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0508 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-96101	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV3	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0509 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國111年8月30日

發文字號：111中消技字第149207號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自110年4月14日起至115年4月13日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11001	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CV2	耐 火 試 驗 溫度(℃)/時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (V A C)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22 mm ² ，未滿 100 mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	單心
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、輕微變更內容：無

七、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

八、原本會 110 年 4 月 14 日核發之 110 中消技字第 061801 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 負責人：久疆投資股份有限公司

(四) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 21 日

四、認可有效期限：自 110 年 3 月 21 日起至 115 年 3 月 20 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9556	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV3	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 110 年 3 月 16 日核發之證書編號 CFS-A110-0177 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216201 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11301	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CV4	耐 火 試 驗 溫度(°C)/時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (V a c)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	未滿 22 mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心以上，7 心以下
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216301 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11302	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CV5	耐 火 試 驗 溫度(°C)/時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (V a c)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	未滿 22 mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	8 心以上，30 心以下
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216401 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11303	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CV6	耐 火 試 驗 溫度(°C)/時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (V a c)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22 mm ² 以上， 未滿 100 mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心以上，4 心以下
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年10月11日

發文字號：113年中消技字第216501號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年10月11日起至118年10月10日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-B11304	設 備 名 稱	耐燃電纜
廠 牌	宏泰電工	產 地	國產
型 號	HT-FR-CV7	耐 火 試 驗 溫度(°C)/時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (V a c)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	未滿 22 mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	單心
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會