



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年8月30日

發文字號：113中消技字第185701號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月14日起至118年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9318	型號	HT-CV2
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度(°C)	380	完成外徑(mm)	15以上，未滿30
電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1455號

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年8月30日

發文字號：113中消技字第185801號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月13日起至118年9月12日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9319	型號	HT-CL2
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度(°C)	380	完成外徑(mm)	15以上，未滿30
電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1456號

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國112年5月31日

發文字號：112中消技字第092701號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年6月19日起至117年6月18日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9701	型號	HT-CV3
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度(°C)	380	完成外徑(mm)	未滿15
電壓(VAC)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：無

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國112年5月31日

發文字號：112中消技字第092801號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自112年6月19日起至117年6月18日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9702	型號	HT-CL3
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度(°C)	380	完成外徑(mm)	未滿15
電壓(VAC)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：無

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年8月30日

發文字號：113中消技字第185901號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月14日起至118年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9320	型號	HT-CL1
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度(°C)	300	完成外徑(mm)	未滿15
電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1457號

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國113年8月30日

發文字號：113中消技字第186001號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路2號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自113年9月28日起至118年9月27日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9327	型號	HT-CV1
廠牌	宏泰電工	產地	國產
耐熱溫度(°C)	300	完成外徑(mm)	未滿15
電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜		

六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113年7月12日	113中消技字第1458號

七、注意事項：

(一) 應依耐熱電線電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔1000mm以內標示1次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會