發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0907

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9592	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL6	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm²(單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0500 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0908

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9593	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL7	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm²以上，未滿 100mm²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0501 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0909

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9594	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL8	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	100mm²以上，1000mm²以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0502 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0910

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9595	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL9	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0503 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0911

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 18 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 18 日起至 115 年 7 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9596	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL10	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm²以上，未滿 100mm²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0504 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0912

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

（一）公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

（二）統一編號：43125162

（三）負 責 人：久疆投資股份有限公司

（四）所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 95 年 7 月 18 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 18 日起至 115 年 7 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9597	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL11	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

（一）本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

（二）本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

（三）本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

（四）本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

（五）後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

（六）原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0505 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0913

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 95 年 7 月 18 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 18 日起至 115 年 7 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9598	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL12	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600V~6.6kV	導體線徑(標稱截面積)	100mm²以上，1000mm²以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0506 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 112 年 12 月 25 日

發文字號：112 年中消技字第 235901 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 112 年 12 月 25 日起至 117 年 12 月 24 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11201	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL13	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(VAC)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	22 mm^2 以上，未滿 100 mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0914

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-95120	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV4	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2(單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0510 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0915

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 95 年 9 月 1 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-95121	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV5	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm^{2}以上，未滿100mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0511 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0916

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-95122	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV6	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	100mm²以上，1000mm²以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0512 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0931

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10103	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV8	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0572 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0930

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 3 月 26 日

四、認可有效期限：自 111 年 3 月 26 日起至 116 年 3 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-B10101	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV9	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm²以上，未滿100mm²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 111 年 1 月 22 日核發之證書編號 CFS-A111-0119 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0932

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10104	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV10	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm^{2}以上，未滿100mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0573 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0933

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10105	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV11	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	100mm²以上，1000mm²以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0574 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0934

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10106	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV12	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2(單線者取其直徑為 1.2mm 以上，3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0575 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0935

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 8 月 29 日

四、認可有效期限：自 111 年 8 月 29 日起至 116 年 8 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A10107	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV13	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm²以上，未滿 100mm²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，5 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(六)原本會 111 年 7 月 4 日核發之證書編號 CFS-A111-0576 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 5 日
證書編號：CFS-A111-0855

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：106 年 11 月 24 日

四、認可有效期限：自 111 年 11 月 24 日起至 116 年 11 月 23 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-A106005	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV14	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上，3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0922

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9589	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL1	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0497 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 115 年 3 月 17 日

發文字號：115 年中消技字第 056101 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 115 年 3 月 17 日起至 120 年 3 月 16 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11502	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL2	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm^2 以上，未滿 100mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 115 年 3 月 17 日

發文字號：115 年中消技字第 056201 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 115 年 3 月 17 日起至 120 年 3 月 16 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11503	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL3	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	100mm^2 以上，1000mm^2 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0925

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9590	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL4	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2(單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0498 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0926

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9591	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL5	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm² 以上，未滿 100mm²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0499 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 112 年 12 月 25 日

發文字號：112 年中消技字第 236001 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 112 年 12 月 25 日起至 117 年 12 月 24 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11202	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CL14	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(VAC)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	22 mm^2 以上，未滿 100 mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0927

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9599	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV1	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0507 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0928

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-96100	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV2	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	22mm²以上，未滿 100mm²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0508 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：111 年 9 月 7 日
證書編號：CFS-A111-0929

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二)統一編號：43125162

(三)負 責 人：久疆投資股份有限公司

(四)所 在 地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 7 月 17 日

四、認可有效期限：自 110 年 7 月 17 日起至 115 年 7 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-96101	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-EV3	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑(標稱截面積)	100mm²以上，1000mm²以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 110 年 7 月 14 日核發之證書編號 CFS-A110-0509 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 115 年 3 月 24 日

發文字號：115 中消技字第 061601 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 115 年 4 月 14 日起至 120 年 4 月 13 日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11001	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV2	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	22 mm^2，未滿 100 mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	變更電纜本體標示增列識別印字。	113 年 8 月 9 日	113 中消技字第 1673 號

七、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 115 年 2 月 24 日

發文字號：115 年中消技字第 043001 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 115 年 2 月 24 日起至 120 年 2 月 23 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11501	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV3	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	100mm^2 以上，1000mm^2 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216201 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11301	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV4	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22 mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216301 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11302	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV5	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22 mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216401 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11303	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV6	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	22 mm^2 以上，未滿 100 mm^2
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

發文字號：113 年中消技字第 216501 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏泰電工股份有限公司

(二) 統一編號：43125162

(三) 所在地：桃園市觀音區樹林里國建一路 2 號

(四) 負責人：久疆投資股份有限公司

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 113 年 10 月 11 日起至 118 年 10 月 10 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	FR-B11304	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	宏泰電工	產地	國產
型號	HT-FR-CV7	耐火試驗溫度(℃)/時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600 以下	導體線徑(標稱截面積)	未滿 22 mm^2 (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所使用之電線電纜。		

六、注意事項：

(一) 應依耐燃電纜認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1000mm 以內標示 1 次。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會